


Bescheinigung

über die energetische Bewertung der Fernwärme nach
FW 309-1 (Mai 2014),
der Stadt- und Überlandwerke GmbH Luckau-Lübbenau
(Am Bahnhof 2, 15926 Luckau)



SÜLL

Stadt- und Überlandwerke GmbH
Luckau - Lübbenau

Für Wärme aus dem Fernwärmenetz "Lübbenau" der Stadt- und
Überlandwerke GmbH Luckau-Lübbenau gilt, gemäß EnEV 2014 und
unter Anwendung des Arbeitsblattes FW309-1 (Mai 2014):

Primärenergiefaktor FW 309-1 (2014-05)

Fernwärme: Lückau-Lübbenau

$$f_{P, FW} = 0,62$$

Die Bestimmung des bescheinigten Primärenergiefaktors für Fernwärme, $f_{P,FW}$ gemäß EnEV
2014 basiert auf Planungsdaten. Die Bescheinigung des $f_{P,FW}$ ist somit 7 Jahre gültig bis zum:

17.10.2024



changing energy

EER Energiewirtschaftliche Beratung GmbH

Stralauer Platz 33

10243 Berlin

Tel.: +49 (30) 9627700

Fax: +49 (02464) 971-56017

Internet: www.enerko.de

Berlin,

18.10.2017

Dipl.-Ing. (FH) Teresa Sterling
 f_p - Gutachterin-Nr.: FW 609-314